



機械設備機器表(撤去)


記号	機器名称	仕様	台数 (台)	動力 (50Hz)						設置場所	備考
				相 φ	電圧 V	出力 kW	極	起動方式	連動		
FE-1	標準換気扇	型式： 壁付レンジフード用	10	1	100	20.8W	-	-	-	1F 台所食事室	屋内コンセント
	(撤去品)	能力： 20cm×545CMH	(1)								
		付属品： 引き紐付、連動式シャッター、SUS製ウェザーカバー、									
		標準付属品一式									
FE-2	換気扇	型式： 浴室用壁付・同時給排気型	10	1	100	4.3W	-	-	-	1F 浴室	参考型番：V-13BD3
	(撤去品)	能力： 115CMH	(1)								屋外コンセント
		付属品： ウェザーカバー(P-12CVP)、標準付属品一式									
FE-3	天井埋込形換気扇	型式： プラスチックグリル付天井扇	10	1	100	17W	-	-	-	1F WC	参考型番：VD-15ZS2-R
	(残置)	能力： 138CMH	(1)								端子台
		付属品： ステンレス製丸型フード、標準付属品一式									
GW-1	バランス釜	型式： 密閉式風呂釜(シャワー付)	10	1	100	-	-	-	-	1F 浴室	BL認定品
	(撤去品)	能力： 9,000～11,000kcal/h	(1)								
		付属品： 標準付属品一式									
GW-2	ガス湯沸器	型式： 元止め式瞬間ガス湯沸器	10	1	100	-	-	-	-	1F 台所	
	(撤去品)	能力： 5号	(1)								
		付属品： 標準付属品一式									

※( )内は1住戸当たりの数量とする

機械設備機器表(新設)

記号	機器名称	仕様	台数 (台)	動力 (50Hz)						設置場所	備考
				相 φ	電圧 V	出力 kW	極	起動方式	連動		
FE-1	標準換気扇	型式： 壁付レンジフード用	10	1	100	13W	-	-	-	1F 台所食事室	参考型番：FY-20PM5
		能力： 20cm×552CMH	(1)								コンセント渡し
		付属品： 引き紐付、連動式シャッター、									
		SUS製ウェザーカバー(防虫網付)、標準付属品一式									参考型番：FY-HDX20 FY-NTX20
FE-2	天井扇	型式： 浴室用天井扇(24時間換気機能付)	10	1	100	14W	-	-	-	1F 浴室	参考型番：FY-24JK8V/83
		能力： 148CMH×30Pa×100φ	(1)								端子台
		付属品： SW、ステンレス製丸型フード100φ(防虫網付)、標準付属品一式									参考型番：VB-RN100S
K-1	給気口	型式： ブッシュ式角レジスター	10	-	-	-	-	-	-	1F 台所食事室	参考型番：ナスタKS-6040P2-SG(既設同等品)
		換気有効面積： 88cm2	(1)								
		開口寸法： 152×202									
		付属品： ステンレス製丸型フード150φ(防虫網付)									参考型番：VB-RN150S
K-2	給気口	型式： 自然給気ユニット	30	-	-	-	-	-	-	1F 和室	参考型番：VB-GZ100P
		能力： 20CMH×100φ	(3)							2F 和室	
		付属品： ステンレス製丸型フード100φ(防虫網付)								2F 洋間	参考型番：VB-RN100S
GW-1	ガス給湯器	型式： 高効率潜熱回収型(壁掛け屋外設置型)(オート)	10	1	100V		-	-	-	1F 屋外	参考型番：GT-C2062SAWX-2 BL
		能力： 20号(47.8kW)	(1)								
		使用燃料：LPG									
		燃料消費量：3.41kg/h									
		付属品： リモコンセット、配管カバー、据置台、循環アダプター、									
		標準付属品一式									

※( )内は1住戸当たりの数量とする

工 事 名	<div><div></div><div>(有) 大久保建築設計事務所</div><div>盛岡市西仙北 1 丁目19番14号TEL 019-635-7801FAX 019-635-7830</div></div>	岩手県知事登録 第く(2612)496号	検 図	製 図	特 記	図面内容	縮 尺	年月日	番 号
市営町裏第二住宅改修工事 ( 1 ・ 2号棟)		一級建築士登録 第77108号				機 械 設 備 換 気 衛 生 機 器 表	NON	R6.07	M-02 M-06 枚の内
		大 久 保 貞 輔							

衛生器具表(撤去品)


室名	名称	仕様	数量	備考
便所	洋風大便器	C14RS・S670BER・TS670ZS38・TS570DZUS・T55HI	10	
	(撤去品)	TC262N・TS171DJ1・T82C38	(1)	
洗面所	洗面化粧台		10	
	(撤去品)		(1)	
	〃	洗濯機防水パン	800×640	
〃	(撤去品)		(1)	
	洗濯機用水栓	万能ホーム水栓T200BSU-13	10	
	(撤去品)		(1)	
浴室	FRP浴槽	据置型(蓋付)230L	10	
	(撤去品)		(1)	
	〃	自在水栓	T30ARU-13	
〃	(撤去品)		(1)	
	台所	自在水栓	T30ARU-13	
	(撤去品)		(1)	
〃	ヒューズコック	単口アングル15×10	10	
	(撤去品)		(1)	
	台所・浴室	可とう管コック	L型・可とう管付	20
	(撤去品)		(2)	


※( )内は1住戸当たりの数量とする

衛生器具表(新設品)

室名	名称	仕様	数量	備考
便所	洋風大便器	一般洋風便器(ヒーター付)・手洗付タンクセット・暖房便座(スローダウン仕様)	10	BL認定品
		棚付2連紙巻器(樹脂タイプ)	(1)	
		トイレ内使用限界-15℃以上		
洗面所	洗面化粧台	洗面器キャビネット・洗面器・シングルレバー洗髪シャワー水栓・止水栓	10	
	(建築工事)		(1)	
		※給水・給湯・排水配管接続は設備工事		
〃	洗濯機防水パン	800×640×82H	10	
		※排水トラップ・接続ホース取付は機械設備工事	(1)	
	〃	洗濯機用水栓	10	参考型番
浴室		万能ホーム水栓	(1)	T200BSU-13
	UB	戸建用 1216	10	
	(建築工事)		(1)	
		※給水・給湯・排水配管接続は設備工事		
	台所	自在混合水栓	10	参考型番
〃		壁付シングルレバー混合水栓	(1)	SF-WM436SY
	ヒューズコック	単口アングル15×10	10	
			(1)	

※( )内は1住戸当たりの数量とする





工 事 名	<div><div><div></div></div><div>(有) 大久保建築設計事務所</div><div>盛岡市西仙北 1 丁目19番14号</div><div>TEL 019-635-7801</div><div>FAX 019-635-7830</div></div>	岩手県知事登録 第く(2612)496号	検 図	製 図	特 記	図面内容	縮 尺	年月日	番 号
市営町裏第二住宅改修工事 ( 1 ・ 2 号棟 )		一級建築士登録 第77108号 大 久 保 貞 輔				機 械 設 備    2 階 設 備 平 面 図	S=1/50	R6, 07	M-05 M-06 枚の内

